

**KERAMISCH – TECHNOLOGISCHES BAUSTOFFLABORATORIUM HAMBURG e.V.**

Příloha 2 k listu z 18. října 2005 pro

ABC Keramik, H. &amp; R. Berentelg, Industriestraße 10, 49492 Wsterkappeln - Velpo

<b>CE</b> Rok: 2005	<b>Norma: DIN EN 14411: březen 2004</b> <b>Druh obkladaček a dlaždic: tažených</b> <b>Způsob použití: obklady vnitřní nebo vnější</b>	
Název a adresa výrobce: ABC Keramik, H. & R. Berentelg Industriestraße 10 49492 Westerkappeln-Velpo		
Seznam měřených vlastností	Vykázané hodnoty	Zkušební postup
Reakce na oheň	Třída A1n	Bez zkoušky (viz rozhodnutí o změně 96/603/EWG)
Pevnost v lomu	≥29,7 N	EN ISO 10545-4
Odolnost na zmrazovací cykly	odolné	EN ISO 10545-12